



BERGEN KOMMUNE
KOMMUNALAVDELING BYUTVIKLING
BYGGESAKSAVDELINGEN

PARMANN GEORG
"SNEKKEVIKHUSET"
5076 ALVØY

Deres søknad av 25.01.89 Vår ref. Snr 890289 Bergen, den 5.2.1990
OF/lm Arkiv 5210

F E R D I G A T T E S T
i henhold til plan- og bygningslovens paragraf 99.

Byggeplass: ALVØEN Eiendom: 4-0030-0061
Byggherre : PARMANN GEORG Adr.: 5076 ALVØY
Ansvarsh. : PARMANN GEORG Adr.: 5076 ALVØY
Arbeidets art: TILBYGG OG Bygningens art: BOLIGBYGG
REHABILITERING

Søknaden om byggetillatelse mottatt: 10.03.89
Byggetillatelse gitt.....: 16.11.89

Anmodning om ferdigbesiktigelse datert : 02.02.90
Rørleggerkontrollens ferdigattest datert: 30.01.90

Følgende gjenstående arbeider ved befaring den 02.02.90 må omgående utføres:

1. Avtrekk fra kjøkken og bad må omgående monteres.
2. Tilfylling langs grunnmur tilbygg.
3. Kloakktank tildekkes forskriftsmessig.
4. Stigetrinn på tak for adkomst loddpipe.
5. Brannvarsler og 6 kg pulverapparat pulvertype B.E.
6. Utskifting av enkle vinduer.

Arbeidet er besiktiget. Det er ikke funnet forhold som er i strid med vilkårene for byggetillatelsen eller gjeldende bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen.

Særskilt tillatelse fra bygningsrådet må innhentes før bygning eller del av bygning tas i bruk til annet formål enn forutsatt i byggetillatelsen.

BYGGESAKSAVDELINGEN

Ole Færevag
Ole Færevag
bygningsinspektør