


Leilighet  
Troldhaugvegen 35  
5232 Paradis



[www.e3.no](http://www.e3.no)

Boligens tekniske tilstand:

Antall TG

0	TG 0	Ingen avvik
2	TG 1	Ingen vesentlige avvik
6	TG 2	Vesentlige avvik
2	TG 3	Store eller alvorlige avvik
0	TG iu	Ikke undersøkt

Utført av:

Takstmann

Mats Hansen

Dato: 06/06/2024

Rotthaugsgaten 1 C  
Bergen 5033  
45392791  
[mats@takstmannmh.no](mailto:mats@takstmannmh.no)



*Dersom bygningsdelen kun har en tilstandsgrad og ikke er beskrevet, betyr det at det ikke er noen avvik i forhold til det som kan forventes. Alder tatt i betraktning.*

Takstmannens utdypende vurdering av bygningsdeler med TG 2 og TG 3 finnes på siste siden(e) i denne rapporten.

Denne rapporten er gyldig i 12 mnd.

**OM EIERSKIFTERAPPORT™**

Rapporten er bygget på BMTFs faglige rammeverk for tilstandsanalyse ved salg av bolig, NS3600 og avhendingslova. I denne tilstandsanalysen legges det stor vekt på å kontrollere bygningsdeler hvor det erfartmessig kan oppstå konflikter. Rapporten tilfredsstiller lov om avhending av fast eide med endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) fra 1.1.2022.

**AVGRENSNING:**

EIERSKIFTERAPPORT™ er godkjent av Byggmestrenes Takseringsforbund og kan kun benyttes av BMTF-sertifiserte takstmann. Rapporten er spesielt godt egnet ved eierskifte av boliger. Rapporten erstatter ikke kjøpers undersøkelsesplikt eller selgers opplysningsplikt i henhold til lov om avhending av fast eide.

**NIVÅ AV ANALYSEN:**

Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger, bruk av egnede instrumenter og registreringer. Dersom det er mistanke til høyt fuktnivå i vegg mot våtrom, eller i rom under terreng kan tilstandsanalysen omfatte destruktive inngrep som for eksempel hullborring i vegg.

Det kan utføres inngrep i vegg eller etasjeskillere ved bad og i rom under terreng for undersøkelse av fukt ved mistanke til alvorlige avvik. Alle bygningsdeler blir undersøkt, med stor vekt på de områdene som takstmannen, erfartmessig, kjenner som svake punkter. Selv om takstmannens analyser er svært grundig, kan det forekomme skjulte feil og mangler.

For bolig er referansenvået for de ulike rom og bygningsdeler gitt som krav til tilstandsgrad TG 1, det vil si uten skader og fagmessig riktig utført og i henhold til gjeldende lov/forskrift som gjelder for den aktuelle boligen der ikke tilleggene angir annet. Generelt er referansenvået byggeforskrifter som var gjeldende når bygningen/bygningsdelen ble byggesøkt.

**LEVETIDSBETRAKTNINGER:**

Når det refereres til levetid er dette basert på takstmannens erfaringstall og Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk.

Levetidsbetraktingene beregnes med hovedvekt på takstmannens skjønnsmessige vurdering av den enkelte bygningsdelens antatte gjenstående levetid. Dette avhenger også av forskjellige faktorer som kan gjøre seg gjeldende når det gjelder værforhold og bruk.

Levetiden vil variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel vedlikehold, estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller andre brukerønsker, er lagt til grunn.

**VÆR OPPMERKSOM PÅ**

Egenerklaringsskjema skal alltid legges frem for rapportansvarlig før tilstandsanalyse påbegynnes. Dersom egenerklæring ikke foreligger, vil dette komme tydelig frem på en av de siste sidene av rapporten under ovenstående overskrift.

Dersom det er lagt frem dokumentasjon av pågående byggesaker og/eller manglende ferdigattest, og/eller midlertidig brukstillatelse. Så vil også dette komme tydelig frem på en av de siste sidene av rapporten under samme overskrift som over.

**KOSTNADSVURDERING VED TG3**

Dersom det er angitt TG3 på en bygningsdel i denne rapporten, så vil det være angitt et antatt kostnadsoverslag over hva det vil koste å sette den i stand, uten å øke standarden.

**PIPER OG ILDSTEDER:**

Grundig undersøkelse av piper og ildsteder anbefales utført i samråd med offentlige godkjenningsmyndigheter.

**ELEKTRISK ANLEGG OG BRANNFOREBYGGENDE TILTAK:**

Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. BMTF anbefaler på generelt grunnlag at en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av boliginstallasjon ved eierskifte.

Dette kan for eksempel være en rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon i henhold til NEK 405-2, som omfatter kontroll av både det elektriske og det branntekniske anlegget.

**MER OM TILSTANDSGRADENE I DENNE RAPPORTEN:**

TG 0	TG 0 betyr at bygningsdelen ikke har noen avvik. * Det er ingen tegn til slitasje. * Dokumentert fagmessig godt utført. * Det er ingen merknader.
TG 1	TG1 betyr at bygningsdelen kan ha mindre avvik. * Som forventet i forhold til alder/brukslitasje. * Strakstiltak anses ikke som nødvendig.
TG 2	TG 2 betyr at bygningsdelen kan ha vesentlige avvik. Eksempler på TG2 kan være at bygningsdelen er: * Feil utført. * Skadet, eller symptomer på skade. * Svært slitt. * Nedsatt funksjon. * Utgått på dato. * Kort gjenværende brukstid. * Det er behov for tiltak i nær fremtid. * Det er grunn til overvåking av denne bygningsdelen.
TG 3	TG 3 betyr at bygningsdelen kan ha store eller alvorlige avvik. Eksempler på TG3 kan være at bygningsdelen er: * Har total funksjonssvikt * Fyller ikke lenger formålet * Er en fare for liv og helse Det er et akutt behov for tiltak, og/eller det er avvik fra lover eller forskrifter som gjelder for den aktuelle bygningsdelen eller byggverket.
TG iu	TG iu betyr at bygningsdelen ikke er undersøkt. Denne tilstandsgraden skal kun benyttes unntaksvis. Eksempler kan være: * Snødekket tak og krypekjeller uten inspeksjonsmulighet på tidspunktet for analysen * Bygningsdelen, arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen

**EIENDOMSDATA:**

Matrikkeldata:	Gnr:41, Bnr: 92
Hjemmelshaver:	Tommy Myrvang
Seksjonsnummer:	1
Festenummer:	-
Andelsnummer:	.
Byggeår:	1901
Tomt:	1 239 m <sup>2</sup>
Kommune:	Bergen

**BEFARINGEN:**

Oppdragsgiver:	Tommy Myrvang
Befaringsdato:	31.05.2024
Fuktmåler benyttet:	Protimeter MMS 2
Vann:	Offentlig
Avløp:	Offentlig
Adkomst:	Offentlig

**OM TOMTEN:**

Tomten er felles for sameiet. Tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel, steinheller, murer, plen og noe beplantning.

**OM BYGGEMETODEN:**

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert spengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av antatt av betong. Grunnmur og fundamenter av naturstein, murt i betong. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende trekledning. vinduer med isolerglass malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som mansardkonstruksjon av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og takstein. Taket er ikke besiktiget.

## Grunnmur og drenering:

Forventet levetid for vegg mot terreng av betongvegg eller murt vegg av blokker: 20 - 60 år.

Forventet levetid for drenering: 20 – 60 år avhengig av grunnforhold.

## Vegger:

Forventet levetid for veggkonstruksjoner av bindingsverk av tre: 40 - 80 år.

Forventet levetid før omfuging av puss: 20 – 60 år.

Forventet levetid før slemming av mur / forblending med slemming: 30 – 60 år.

Forventet Levetid på utvendig trekledning: 40 - 60 år.

**OVERORDNET FAGLIG VURDERING AV EIENDOMMEN:**

Avvik som er funnet på befatingsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. For rapporter som gjelder leilighet i et sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten og dennes tilleggsdel (boder/kott/altan eller lignende). Fellesarealer og felles bygningsmasse er ikke kontrollert.

**ANNET:**

## Informasjon om sameiet:

Styretsleder: Tommy Myrvang

Kontaktperson: Tommy Myrvang

## Beliggenhet:

Eiendommen ligger i et etablert området med tilvarende bebyggelse. Fra eiendommen er det kort avstand til Nesttun bydelssenter hvor det er bybanestopp, butikker og servicetilbud. Gangavstand til skoler og barnehager, samt til idrettsanlegg like bortenfor og ved området Slåtthaug. Kort kjørevei til kjøpesenterområdet Laguneparken og Lagunen handlesenter med et bredt utvalg av butikker. Fra eiendommen er det kort kjørevei til Flesland og større arbeidsplasser på Kokstad/Sandsli. Rolig, skjermet og barnevennlig boligområde.

## Nøkkellopplysninger:

Organisasjonsnummer: 994 657 410

Navn/foretaksnavn: SAMEIET TROLDAUGVEIEN 35

Organisasjonsform: Eierseksjoner

Registrert i Enhetsregisteret: 07.11.2009

Stiftelsesdato: 05.05.2009

## Takstobjektet:

Selveierleilighet.

Oppvarming: Varmekabler på badet, ellers elektrisk oppvarming. Teknisk tilstand på varmekilder er ikke kontrollert.

El. Anlegg: Sikringsskapet er montert i gangen og inneholder automatsikringer. Sikringsskapet er ikke videre undersøkt da dette krever spesialkompetanse.

VVS: Leiligheten har sluk og avløpsrør av plast. Det er benyttet rør-i-rør, plastrør til vannforsyningsrør. VVS anlegget er ikke nærmere kontrollert da dette krever spesialkompetanse.

**DOKUMENTKONTROLL:**

Opplysninger fra hjemmelshaver.

**BESKRIVELSE AV INNVENDIGE OVERFLATER (vegger, tak og gulv):**

Gulv: Badet har flislagt gulv, resterende rom har laminat og 1-stavs parkettgulv.

Vegger: Badet har fliser, resterende rom har malte flater/malt strie.

Tak: Panel.

**FORMÅL MED ANALYSEN:**

Tilstandsvurderingen er gjennomført for å avdekke eventuelle avvik og mangler ved boligen. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med salg av den aktuelle eiendommen. Oppdragsgiver/eier deltok under befaringen med mulighet for å informere om svakheter som bør undersøkes grundigere.

**VESENTE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:**

Rekvirent opplyste ikke om vesentlige endringer utført de siste årene.

**FELLESKOSTNADER:**

-

**AREALER OG ANVENDELSE:**

Arealmålingene i denne rapporten måles etter Norsk Standard 3940. Arealer oppgis i hele kvadratmeter i denne rapporten, og gjelder for det tidspunkt rapporten er datert.

**MÅLEVERDIGE AREALER:**

Større arealer enn nødvendig åpninger for trapp, heis sjakter og lignende regnes ikke med i etasjens areal. Rom som skal måles må være tilgjengelig, slik at det kan måles. Rommene kan stride mot byggeforskriftene, men likevel være måleverdig.

**AREALBEGREPER:**

- BRA-i =Internt bruksareal
- BRA-e =Eksternt bruksareal
- BRA-b =Innglasset balkong
- TBA =Terrasse- og balkongareal

**ENDRINGER:**

Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke bolagens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

**NB:**

Ved overgang fra eldre versjon av NS3940 til revidert utgave med nye måleregler, kan det forekomme små arealavvik for rapporter utført mellom Oktober 2023 og Juni 2024.

**AREAL BOLIG:**

Etasje:	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	P-Rom m <sup>2</sup>	S-Rom m <sup>2</sup>
Underetasje	38	0	0	0	38	0
<b>SUM BYGNING</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
<b>SUM BRA</b>	<b>38</b>					

**AREAL GARASJE/UTHUS:**

Etasje:	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	P-Rom m <sup>2</sup>	S-Rom m <sup>2</sup>
Utebod	0	4	0	0	0	4
<b>SUM BYGNING</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>SUM BRA</b>	<b>4</b>					

**BRA-i:**

Entré(2,9m<sup>2</sup>), gang(3,9m<sup>2</sup>), bad(3,6m<sup>2</sup>), soverom(5,9m<sup>2</sup>), stue og kjøkken(16,2m<sup>2</sup>).

**BRA-e:****MERKNADER OM AREAL:**

Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Takstmann har ikke kontrollert seksjoneringspapirer, tegninger eller andre godkjenninger tilknyttet eksterne boder.

**MERKNADER OM ANDRE BYGNINGSDELER:****FORUTSETNINGER: (Værforhold, hindringer, etc.):**

Det var ingen hindringer på befatingsdagen. Klimatiske forhold som temperaturforandringer, nedbørsmengde m.m. vil kunne påvirke boligen. Se pkt. Tilleggsopplysninger for ytterligere informasjon.

**ANDRE MERKNADER:**

---

**TILSTEDE VED BEFARINGEN:**

Ingen, nøkler utlevert.

---

**BYGGMESTER:**

En BMTF-sertifisert takstmann er en byggmester el.l. som er medlem av Byggmestrenes Takseringsforbund. Det vil si han/hun har minimum 6 års erfaring med å analysere, reparere og bygge boliger.

Mester er en beskyttet tittel som deles ut av Kongen til den som oppfyller de kvalifikasjonskrav som blir stilt i medhold til lov om mesterbrev i håndverk og annen næring.

Den BMTF-sertifiserte takstmannen skal alltid etterleve de etiske regler og regelverket som gjelder for Byggmestrenes Takseringsforbund.

**INTEGRITET:****UAVHENGIG TAKSTMANN**


Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til, eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se BMTFs etiske retningslinjer på [www.BMTF.no](http://www.BMTF.no)

*Ansvarlig for rapporten:*

**Mats Hansen**

Tømrersvenn, byggmester og BMTF sertifisert takstmann

06/06/2024



Mats Hansen

**1. Våtrom****1.1 Våtrom****TG 2** 1.1.1 Overflate vegg og himling

Det er ikke påvist riss og sprekker.

Det er ikke påvist sprekker i fuger.

Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser.

Det er ikke påvist fuktskader, spor etter skadedyr.

Det er benyttet fliser på veggene og malte flater i himlingen.

**Merknad/vurdering av avvik:**

Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet på våtrommene. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om.

Det er påvist at våtrommet er oppført etter eldre forskrifter. Utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre bad.

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Det ble observert hull/skruehull på veggflatene. Det er usikkert hvorvidt skruehullene har skadet membranen på baksiden, det bør det tas høyde for at membranen kan være skadet.

**Merknader:**

**TG 2** 1.1.2 Overflate gulv

Det er ikke påvist riss og sprekker.

Det er ikke påvist sprekker i fuger.

Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser.

Det er ikke påvist spor etter råteskade, muggvekst eller skadedyr.

Det er ikke påvist tilfredsstillende fall til sluket. Se under.

Det er ikke påvist knirk i gulvet.

Det er benyttet fliser på gulvet.

**Merknad/vurdering av avvik:**

Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet på våtrommene. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om.

Det er påvist at våtrommet er oppført etter eldre forskrifter. Utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre bad.

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Det ble ikke målt tilstrekkelig fall mot sluk i henhold til gjeldende forskrifter, badet vil fungere med dette avviket.

**Merknader:**

**TG 2** 1.1.3 Membran, tettesjiktet og sluk

Det er muligheter for å rengjøre sluk.

Det er ikke boret hull i tilstøtende rom eller fra undersiden. Se under.

Det er fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy. Se under.

Det kan ikke konstateres at membran er påført alle flatene i våtsone i form av bilder eller annet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport.

Badet har vært i bruk til daglig i flere år uten at det er registrert noen form for lekkasjer, alder og observasjoner gjort på befaringsdagen tilsier at det er membran.

Det er benyttet plastsluk (av eldre dato).

#### Hulltaking:

Det ble ikke gjennomført hulltaking som følge av rommets plassering, aktuelle veggger for hulltaking vender mot yttervegg eller nabo/fellesareal. Hulltaking er en inspeksjonsmetode hvor det borres et inspeksjonshull på 73mm fra tilstøtende rom for å undersøke for fukt/skader. Det er imidlertid gjennomført fuktkontroll med fuktindikator, denne ga ikke utslag for unormale fuktverdier. Hulltaking vil generelt gi en bedre fuktanalyse.

Badet inneholder: Toalett, helstøpt servant, skuffer under servant med slette fronter, dusjdører i klart glass.

#### Merknad/vurdering av avvik:

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning og membran. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgang 0 eller 1 må sluk tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres.

Sluket er plassert for nærmeste veggen, det anbefales at avstanden til vegg skal være minst 30cm fra slukets ytterside. Badet vil fungere med dette avviket.

Avslutningen på avløpet til vaskemaskinen er ufagmessig avsluttet i gulvet.

---

#### Merknader:

#### 2. Kjøkken

##### TG 1 2.1 Kjøkken

Det er ikke påvist knirk, skader eller fuktskjolder på gulvet.

Det er ikke påvist fukt ved kjøleskap, vaskemaskin, varmtvannsbereder eller andre vanninstallasjoner.

Det er ikke påvist avvik i forhold til trykk i vannkran.

Det er ikke påvist avvik i forhold til avrenning fra avløp.

Det er ikke påvist symptomer på fukt og råte i nabokonstruksjoner.

Kjøkkeninnredningen med slette fronter, laminat benkeplate, over benkeplaten er det benyttet fliser, stål oppvaskkum, ventilator.

- Integrert oppvaskmaskin

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert.

Fuktkontroll som er foretatt med fuktindikator ga ikke unormale fuktverdier i områder der det anses og være fare for fuktvandring. Disse områdene er i hovedsak i underskap under vask, området rundt oppvaskmaskin og på gulv rundt sokkel list.

#### Merknad/vurdering av avvik:

Kjøkkenet er ikke utstyrt med komfyrvakt. Det er krav til fastmontert komfyrvakt i alle nye boliger fra 2010. Ved oppussing gjelder kravet om fastmontert komfyrvakt dersom det legges opp ny kurs til platetopp eller komfy.

---

#### Merknader:

#### 3. Andre Rom

##### TG 2 3.1 Andre rom

Generelt: Normal brukslitasje på overflater. Vær oppmerksom på at det som regel vil være diverse mindre hull i overflater etter bilder/hyller etc, og noe misfarge/skjolder hvor bilder, hyller/ møblement etc har vært plassert. På gulv vil det som regel være diverse slitasje, og noe misfarge/ riper og lignende hvor møblement har vært plassert. Dette er normalt i en fraflyttet boenhett, og slike mindre "avvik" er å anse som normalt.

#### Hulltaking i rom under terreng:

Det ble gjennomført hulltaking fra soverommet mot vegg under terreng. Hulltaking er en inspeksjonsmetode hvor det borres et inspeksjonshull på 73mm fra tilstøtende rom for å undersøke for fukt/skader. Det ble gjennomført fuktkontroll med fuktindikator, denne ga ikke utslag for unormale fuktverdier. Det gjøres oppmerksom på at rom som er innredet og ligger helt eller delvis under terreng regnes som risikokonstruksjon, og kan som følge av dette ha kortere levetid enn tilsvarende konstruksjoner over terreng.

#### Merknad/vurdering av avvik:

Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke benyttet diffusjonstetting mot grunn og fuktsikringen oppfyller ikke krav til sikring etter dagens forskrifter. Dreneringen bør kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. For utbedring av dreneringen må dreneringen skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si.

Det er ikke observert grunnmursplast/knotteplast (utvendig fuktsikring) eller tilsvarende utvendig. Manglende knotteplast øker risikoen for fukt i murene.

#### Merknader:

#### 4. vinduer og ytterdører

##### TG 3 4.1 Vinduer og ytterdører

Det er ikke påvist punkerte glass.

Det er ikke påvist avvik ved beslag, vannbord, omramming, karm eller ytre tetting.

Dører og vinduer vurderes som sikre mot vanninntrengning i konstruksjonen.

Vinduer med isolerglass i malte trekarmer.

Vinduene er fra 1991 og eldre.

Vinduene har normal bruksslitasje i henhold til alder.

Ytterdøren er av eldre dato.

Dørene fremstod med normal bruksslitasje i henhold til alder.

Det ble ikke oppdaget punkerte glass eller andre avvik under befaringen. Punkerte glass kan tidvis være vanskelig og observere.

#### Merknad/vurdering av avvik:

Som følge av alder på vinduene og ytterdøren bør disse jevnlig kontrolleres for punkerte vindusruter og råteskader i karm/belistning. Grunnet alder på vinduene og ytterdøren vil restlevetid være vanskelig og anslå. Vinduer og dører må skiftes ved behov.

Det er mørkne pakninger i enkelte av vinduene, vedlikehold/utskifting må påregnes.

Det er registrert mye avskalling på enkelte av karmene, vedlikehold/utskifting må påregnes.

Vedlikehold av vinduer/utskifting må påregnes.

#### Merknader:

#### 5. Balkonger, verandaer og lignende

##### Ingen 5.1 Balkonger, verandaer og lignende

Bygningsdelen eksisterer ikke.

#### Merknader:

#### 6. VVS

##### TG 3 6.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør

Materiale, sammenkoblingspunkter, kondensisolasjon og termisk isolasjon vurderes som tilfredsstillende.

Avløpskapasiteten vurderes som tilfredsstillende.

Lukt fra avløppssystemet vurderes som tilfredsstillende.

Det er ingen WC med innebygget susterne.

Det gjøres oppmerksom på at det kun er synlige rørinstallasjoner som er kontrollert. Rørgjennomføringer som er skjult i vegg er ikke videre undersøkt.

Det er benyttet rør i rør - plastrør til vannforsyningssrør.

Forventet levetid på plastrør: 25 - 50 år.

Boligen har sluk og avløpsrør i plast.

Forventet levetid for sluk av plast: 30-50 år.

Merknad/vurdering av avvik:

Mer enn forventet brukstid er oppbrukt på sluk- og avløpsløsning. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres. For utbedring må sluk og avløpsrør skiftes ut.

Manglende merking av rør-i-rørssystemet/rørkurser i fordelerskapet.

På badet er det luke i veggen til rom på baksiden av badet. I rommet er det plassert kobberrør, røret har mye kondens og avgir fuktighet. Rommet har høy luftfuktighet. Det må iverksettes tiltak for å unngå ytterligere fuktskader i veggene. Kostnadsestimat er satt for ytterligere undersøkelser og ikke utbedringskostnad.

#### **Merknader:**

##### **TG 2 6.2 Varmtvannsbereder**

Varmtvannsbereder er fra 2005

Det er ikke påvist avdrypp og fuktskjolder ved bereder.

Varmtvannsberederen er plassert i fellesbod og er av typen OSO 116 liter, fra 2005.

Merknad/vurdering av avvik:

Det er påvist at varmtvannsberederen nærmer seg over 20 år. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Det er i dag innført krav om at varmtvannsberedere av denne størrelsen ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet. Da vil du unngå risiko for varmgang og brann. På tidspunktet varmtvannsberederen ble montert var det ikke krav om fast tilkobling.

#### **Merknader:**

##### **TG 1 6.3 Ventilasjon**

Boligen har naturlig ventilasjon.

Boligen har mekanisk ventilasjon.

Boligen har ikke balansert ventilasjon.

Boligen tilfredsstiller ikke kravet til ventilasjon etter dagens krav. Under oppføringstidspunktet til boligen var det andre krav som var gjeldende.

For å oppfylle kravene til de nyeste bygningsforskriftene skal man nå benytte balansert ventilasjonsanlegg.

#### **Merknader:**

##### **7. Elektrisk anlegg og samsvarserklæring**

###### **7.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring**

Når det gjelder resultater fra det lokale el-tilsynet: Se eventuelt eiers egeneklæringsskjema.

I følge eier/oppdragsgiver har det ikke vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget. Se eventuelt egeneklæringsskjema fra selger.

I følge eier/oppdragsgiver løses ikke sikringene ut ofte. Se eventuelt egeneklæringsskjema fra selger.

Det er ikke observert synlige tegn på termiske skader på kabler, brytere, downlights, stikkontakter eller elektrisk utstyr.

Kabler er tilstrekkelig festet.

Det er ikke fremlagt samsvarserklæring.

**El. Anlegg:** Sikringsskapet er montert i gangen og inneholder automatsikringer. Sikringsskapet er ikke videre undersøkt da dette krever spesialkompetanse.

Det er ikke fremvist samsvarserklæring for anlegget. Kravet om samsvarserklæring gjelder både for anlegg som er nyere enn 1999, og for endringer utført på anlegg som er eldre enn 1999.

Det er ikke opplyst om årstall for forrige tilsyn av det elektriske anlegget. Det foreligger ikke dokumentasjon på gjennomført tilsyn eller dokumentasjon etter gjennomført tilsyn (dokumentasjon på avvik, mangler eller dokumentasjon på at anlegget er uten avvik).

Undertegnede takstmann har ikke fagkompetanse/spesialkompetanse til å utføre kontroll av elektriske anlegg og elektriske installasjoner. Det stilles strenge krav til kompetanse for kontroll av elektriske anlegg. Det anbefales på generelt grunnlag at registrert/autorisert elektroinstallatør/kontrollør foretar en kontroll av hele det elektriske anlegget.

Vurderingen av det elektriske anlegget er basert på visuell besiktigelse, opplysninger gitt av eier med eventuell tilhørende fremvist dokumentasjon, samt standard sjekkliste (begrensede undersøkelser sammenlignet med godkjent elkontroll).

#### Branntekniske forhold:

Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarsle. Minimumskravet er at man har minst én røykvarsler i hver etasje i boligen.

Alle boliger skal ha slokkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukningsapparat. Brannslukningsapparatet må være på minst 6 kg (effektivitetsklasse på minst 21 A for skumapparat). Ved bruk av brannslange skal brannslangen være tilkoblet fast vannforsyning, det anbefales kuleventil (type kran).

#### Merknad/vurdering av avvik:

Det er ikke opplyst om forrige tilsyn av anlegget. Det må utføres el.kontroll (av autorisert kontrollør) av hele anlegget. Det hefter en risiko for pålegg om utbedringer på elektriske anlegg etter utført utvidet kontroll.

#### **Merknader:**

## Vær oppmerksom på:

Egenerklæringsskjema er levert før oppstart av oppdraget.

Det er ikke fremlagt godkjente tegninger av boligen.

Det er ingen avvik i forhold til rømming og romhøyde, ut ifra gjeldende forskrifter for da boligen/rommene ble byggemeldt.

Innvendige rekkverk og håndrekker er i henhold til gjeldende forskrifter når bygningsdelen ble byggesøkt.

## Tilleggsopplysninger:

Den bygningssakkyndige har ikke kontrollert om det foreligger offentligrettslige pålegg fra kommunen. Det er ikke kontrollert om det er pågående byggesaker, endringer i reguleringsplan som berører den aktuelle eiendommen eller andre ytre påvirkninger.

**Vedrørende egenerklæringsskjema:** Skjema vil følge som vedlegg til salgsoppgaven, det anbefales eventuelle interesserter å lese gjennom skjema før et eventuelt salg/kjøp gjennomføres. Det kan være flere relevante/nyttige opplysninger i dette skjema som ikke er videre beskrevet i denne rapporten.

Tilstandsrapporten har en gyldighet på 12 mnd. fra rapportdato. Skulle det oppstå skader, endringer eller annet av betydning ved boligen, oppfordres eier/selger til å informere om forholdene og oppdatere tilstandsrapporten.

I tilstandsrapporten har den bygningssakkyndige ikke gjort undersøkelser/vurderinger av bygningens estetikk og arkitektur, fellesarealer (med mindre boligeieren har vedlikeholdsplikt for fellesarealer), tilleggsbygg som garasje, biloppstillingsplass eller lignende i fellesanlegg/fellesområdet.

### Takstmannens vurdering ved TG2:

#### 1.1.1 Våtrom Overflate vegg og himling

Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet på våtrommene. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om.

Det er påvist at våtrommet er oppført etter eldre forskrifter. Utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre bad. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Det ble observert hull/skruehull på veggflatene. Det er usikkert hvorvidt skruehullene har skadet membranen på baksiden, det bør det tas høyde for at membranen kan være skadet.

#### 1.1.2 Våtrom Overflate gulv

Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet på våtrommene. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om.

Det er påvist at våtrommet er oppført etter eldre forskrifter. Utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre bad. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Det ble ikke målt tilstrekkelig fall mot sluk i henhold til gjeldende forskrifter, badet vil fungere med dette avviket.

#### 1.1.3 Våtrom Membran, tettesjiktet og sluk

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning og membran. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må sluk tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres.

Sluket er plassert for nærmeste veggen, det anbefales at avstanden til vegg skal være minst 30cm fra slukets ytterside. Badet vil fungere med dette avviket.

Avslutningen på avløpet til vaskemaskinen er ufagmessig avsluttet i gulvet.

#### 3.1 Andre rom

Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke benyttet diffusjonstetting mot grunn og fuktsikringen oppfyller ikke krav til sikring etter dagens forskrifter. Dreneringen bør kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. For utbedring av dreneringen må dreneringen skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si.

Det er ikke observert grunnmursplast/knotteplast (utvendig fuktsikring) eller tilsvarende utvendig. Manglende knotteplast øker risikoen for fukt i murene.

## 6.2 Varmtvannsbereder

Det er påvist at varmtvannsberederen nærmer seg over 20 år. Det er ikke behov for utbedringstiltak utfra at tanken fungerer i dag, men utfra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Det er i dag innført krav om at varmtvannsberedere av denne størrelsen ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet. Da vil du unngå risiko for varmgang og brann. På tidspunktet varmtvannsberederen ble montert var det ikke krav om fast tilkobling.

## Takstmannens vurdering ved TG3:

### 4.1 vinduer og ytterdører

Som følge av alder på vinduene og ytterdøren bør disse jevnlig kontrolleres for punktere vindusruter og råteskader i karm/belistning. Grunnet alder på vinduene og ytterdøren vil restlevetid være vanskelig og anslå. Vinduer og dører må skiftes ved behov.

Det er mørke pakninger i enkelte av vinduene, vedlikehold/utskifting må påregnes.

Det er registrert mye avskalling på enkelte av karmene, vedlikehold/utskifting må påregnes.

Vedlikehold av vinduer/utskifting må påregnes.

Takstmannens prisvurdering ved utskifting antas mellom Kr. 10.000. - og 25.000.-

### 6.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør

Mer enn forventet brukstid er oppbrukt på sluk- og avløpsløsning. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres. For utbedring må sluk og avløpsrør skiftes ut.


Manglende merking av rør-i-rørsystemet/rørkurser i fordelerskapet.

På badet er det luke i veggen til rom på baksiden av badet. I rommet er det plassert kobberør, røret har mye kondens og avgir fuktighet. Rommet har høy luftfuktighet. Det må iverksettes tiltak for å unngå ytterligere fuktskader i veggene. Kostnadsestimat er satt for ytterligere undersøkelser og ikke utbedringskostnad.

Takstmannens prisvurdering ved utskifting antas mellom kr. 0 - og 10.000

# ENERGIATTEST

Adresse	Trolldhaugvegen 35
Postnummer	5232
Sted	PARADIS
Kommunenavn	Bergen
Gårdsnr	41
Bruksnr	92
Seksjonsnr	1
Andelsnr	—
Festenummer	—
Bygningsnr	139474546
Bruksnrs	U0101
Merkenr	50bed7c2-03dd-4c23-84a5-a66c5661b3a7
Dato	31.05.2024



**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

## Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

# Egenerklæring

Troldhaugvegen 35, 5232 PARADIS

29 May 2024

## Informasjon om eiendommen

**Adresse**

Troldhaugvegen 35

**Postadresse**

Troldhaugvegen 35

**Enhetsnummer**

## Opplysninger om selger og salgsobjekt

**Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?**

Ja       Nei

**Når kjøpte du boligen?**

november 2021

**Har du selv bodd i boligen?**

Ja       Nei

**Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.**

20 februar 2022--- 30 februar 2024

**Har du kjennskap til feil /t eller mangler ved boretslagets/sameiets fellesområder, som for eksempel garasje, ønsker vi at du oppgir dette når du svarer på spørsmålene i egenerklæringen.**

**Informasjon om eksisterende husforsikring**

Storebrand Forsikring AS-65

## Informasjon om selger

**Hovedselger**

Myrvang, Tommy

## Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringsskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.



## Våtrøm

1 **Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

2 **Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Tak, yttervegg og fasade

3 **Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

### Beskriv feilen og omfanget

fra vinduer. Når jeg flyttet inn i bolig så prøvde jeg å bruke min kjøpsforsikring for å få bytte vinduer. Er veldig sikker på at slik viktig informasjon ble holdt tilbake. 2 av vinduene går ikke å åpne

4 **I din leilighet, er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Kjeller

5 **Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

6 **Har leiligheten kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?**

Ja  Nei

8 **Er det utført arbeid med drenering?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Elektrisitet

9 **Har det vært feil på det elektriske anlegget?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

10 **Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til



## Rør

11 **Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannetet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

12 **Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

13 **Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Ventilasjon og oppvarming

14 **Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

15 **Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

16 **Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Skjevheter og sprekker

17 **Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

18 **Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

## Sopp og skadedyr

19 **Har det vært skadedyr i leiligheten?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

20 **Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

21 **Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?**



Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

#### Beskriv omfanget

kommer fra vinduene om vinteren. Dette er fordi vinduene skulle vært bytte for lenge siden

**22 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller boretslaget?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

### Planer og godkjenninger

**23 Mangler leiligheten brukstillatelse eller ferdigattest?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?**

Ja       Nei

**25 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?**

Ja       Nei

**27 Er det utført radonmåling?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**28 Er det andre forhold av betydning eller sjanse for eiendommen eller nærområdet?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**30 Er sameiet eller boretslaget er involvert i konflikter av noe slag?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

### Andre opplysninger

**31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?**

Ja       Nei, ikke som jeg kjenner til

**Skriv opplysingene her:**

revet og satt opp nye veggger og gulv på soverom. bytte termostat til gulv varme på stue



## Boligselgerforsikring

---

### **Boligen selges med boligselgerforsikring**

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

**Forsikringsnummer 93711543**

# Egenerklæringsskjema

Name

Myrvang, Tommy

Date

2024-05-29

Identification

 bankID™ Myrvang, Tommy



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

## Egenerklæringsskjema

---

Signed by:

Myrvang, Tommy

29/05-2024  
10:02:23

BANKID



Kartverket

KALAND & PARTNERS FANA  
NESTTUNVEGEN 94  
5221 NESTTUN

Bestiller: drift@websystemer.as  
Deres referanse: 7-24-0073 (Steffen Årseth Ljosheim)  
Vår referanse: 3488981/24080872  
Bestilling: C3 2024-05-24 (6) 10

Dato  
24.05.2024

## Kopi av dokument fra vårt arkiv

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet:

**Dok.nr.:** 313292    **Embete:** 200    **Registrert:** 5.5.2009    **Rettsstiftelse:** SEKSJONERING

**Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom:**

<b>Knr.</b>	<b>Gnr.</b>	<b>Bnr.</b>	<b>Fnr.</b>	<b>Snr.</b>
4601 BERGEN	41	92	0	0

- Dokumentet følger vedlagt.  
 Dokumentet følger ikke vedlagt. Vi kan ikke finne det i vårt arkiv.

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider [www.tinglysing.no](http://www.tinglysing.no). På <https://seeiendom.kartverket.no> er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen  
Statens kartverk Tinglysing

■ [www.kartverket.no](http://www.kartverket.no)

Statens kartverk Tinglysing, Tinglysing - fast eiendom  
Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss, Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss  
Telefon: 32 11 80 00 Telefax: 32 11 88 01  
E-post: [tinglysing@kartverket.no](mailto:tinglysing@kartverket.no) Organisasjonsnummer: 971 040 238

I

I

I

I

I

Saksnr. 200903438

## Begjæring<sup>1)</sup> om

#### oppdeling i eierseksjoner

## reseksjonering

Org.nr.: 973 924 915  
Refnr.: Ressurs 23835  
Bergen kommune  
Etat for byggesak og private planer  
Pb. 7700,  
5020 BERGEN

Plass for tinglysningsstempel

Opplysninger i feltene 1-4 registreres i grunnboken

1. Eiendommen		Gnr	Bnr	Festenr	Snr
Kommunenr	Kommunens navn				
1201	BERGEN	41	92		

2. Hjemmelshaver(e)		
Fødselsnr/Org.nr (11/9 siffer) 2)	Navn	Ideell andel 3)
963481896	OVE ELLINGSEN EIENDOM %.	11

#### 4. Supplarende tekst<sup>7)</sup>

**OBS!** Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Ved resekSJONering skal dessuten oppgis hva endringen består i og eventuelt på hvilken måte føllesarealene endres.



Doknr: 313292 Tinglyst: 05.05.2009  
STATENS KARTVERK FAST EIENDOM

**5. Egenerklæring**

Undertegne erklærer at

- a)  seksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt,  
     eller  
 seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd
- b)  seksjoneringen omfatter alle bruksenheter i eiendommen
- c)  inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter
- d)  bruksenhets formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende arealplanformål,  
     eller  
 det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven
- e)  ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nødvendig til bruk for andre bruksenheter i eiendommen,  
     eller deler som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov
- f)  areal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett (§ 14)
- g)  hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fellesareal eller naboeiendom
- h)  hver boligseksjon har kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne rom,  
     eller  
 boligseksjonen er en fritidsbolig,  
     eller  
 alle boligene inngår i en samleseksjon bolig
- i)  det er fastsatt vedtekter (§ 28).

Undertegne er kjent med at det er straffbart å avgj eller benytte uriktig erklæring (straffeloven § 189 og § 190).

**6. Tegninger m.v**

Alle vedlegg skal være i A4 format og fortøpende sidenummerert. Vedlegg som skal følge seksjoneringsbegjæringen:

- a) Situationsplan (§ 7, annet ledd).
- b) Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft.  
 På tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt (§ 7, annet ledd).
- c) Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke følge med til tinglysing.)
- d) Vedtekter (§ 28). (Skal ikke følge med til tinglysing.)
- e) Samtykke fra panthaver ved resekjonering (§§ 12 og 13).

**7. Underskrifter**

Sted, dato	Hjemmelshaver (§§ 7 og 12) / Styret (§ 13)	Ektefelle/registrert partner (Ved resekjonering kreves samtykke fra ektefelle/registrert partner hvor sameiebroken reduseres)
Buga, 7.-09.	DVE ELLINGSEN EIENDAM  DVE ELLINGSEN	

**8. Styrets samtykke m v ved resekjonering<sup>9)</sup>**

- Styret samtykker til resekjonering (§ 12),  
eller  
 Styret erklærer at sameiemøtet har samtykket til resekjonering (§ 30)

Sted, dato

Underskrift

**9. Kommunens tillatelse til seksjonering/resekjonering**

- Befaring er foretatt  
 Målebrevkart for tilleggsdeler er utarbeidet og vedlagt<sup>9)</sup>  
  
 Tillatelsen er inntatt nedenfor  
 Tillatelsen følger vedlagt

Kommunen erklærer at tillatelse til seksjonering/resekjonering er gitt for:

Gnr	Bnr	Fnr	Snr
-----	-----	-----	-----

41 92

Bergen kommune

Dato

| Stempelet og underskrift

Byrådsetdeling  
for byutvikling  
Etat for byggesek  
og private planer.

29/4-09

Jim Linje

**Noter:**

- 1) Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering/resekjonering og skal deretter sende begjæringen til tinglysing. Begjæring, siusjonsplan og plantegning sendes kommunen i tre eksemplarer.
- 2) Det er Enhetsregisterets organisasjonsnummer som skal brukes.
- 3) Feltet for ideell andel utfilles bare når det er flere hjemmelshavere.
- 4) B=boligseksjon, N=næringsseksjon, SB=samleseksjon bolig, SN=samleseksjon næring.
- 5) Ved oppdeling skal det for hver seksjon fastsettes en sameiebrøk med hele tall i teller og nevner.
- 6) Sett B dersom tilleggsarealet gjelder bygning, G dersom tilleggsarealet gjelder grunn, eventuelt BG hvis tilleggsarealet gjelder både bygning og grunn.
- 7) Det er bare rettsstiftelser som skal og kan tinglyses som tas inn her. Legalpanterett etter eierseksjonsloven § 25 første ledd kan ikke tinglyses. Her tas bare med panterett som kommer i tillegg, jf § 25 tredje ledd. Panterett inntatt i oppdelingsbegjæringen gir ikke tvangsgrunnlag.
- 8) Etter eierseksjonsloven § 12 skal styret i noen tilfeller samtykke til resekjonering. I de tilfeller hvor sameiemøtets samtykke er nødvendig, innestår styret for at samtykket er innhentet, jf § 30.
- 9) Kommunen skal legge ved målebrevkart med tinglysingsgjenpart.



Bergen kommune  
Seksjonsavd., v/ Synnevåg Rosvold  
Deres sak nr. 200903438

**Advokat**  
**Stein Herland Eiendom AS**

Markeveien 12  
Boks 46 Sentrum  
5803 Bergen  
Tel. 55 55 04 50  
Fax 55 55 04 60  
E-mail: eiendom@herland-eiendom.no

Geilo Servicekontor  
Tel. 32 09 07 00  
Fax 32 09 07 01  
Foretaksnr.: 936354335 MVA

[www.estate.no](http://www.estate.no)

**S A M T Y K K E**

**VEDR. GNR.41, BNR. 92, BERGEN KOMMUNE**

Vi gir herved samtykke til tinglysing av, Begjæring om seksjonering, på ovennevnte eiendom.

Bergen 27.04.09



Adv. Stein Herland Eiendom as  
Foret.nr. 936 354 335

infotorg :: Utskrift

Page 1 of 2

**Utskriftsdato:** 05.02.2009 11:38:56  
**Brukernavn:** IEN001**ENHETS- OG FORETAKSREGISTERET**

Kilde og behandlingsansvarlig: Brønnøysundregistrene

**Kopier****FIRMAATTEST PÅ SKJERM****Enhet:** 936 354 335**BASISOPPLYSNINGER**

Type opplysninger:	Registrerte opplysninger:	Dato for registr.:
Organisasjonsnummer	936 354 335	12.03.1995
Navn	ADVOKAT STEIN HERLAND EIENDOM AS	06.05.1993
Forretningsadresse	Markeveien 12 5012 BERGEN BERGEN	18.05.2006
Postadresse	Postboks 46 Sentrum 5803 BERGEN BERGEN	15.04.1999
Organisasjonsform	Aksjeselskap (AS)	
Virksomhet/art/bransje	Eiendomsformidling og eiendomsforvaltning.	12.09.1988
Vedtektsfestet formål	Eiendomsformidling og eiendomsforvaltning.	12.09.1988
Stiftelsesdato	01.02.1985	12.09.1988
Målfomr	Bokmål	12.03.1995
Daglig leder/ adm.direktør	Fødselsdato: 14.08.1953 Stein Herland Fanahammeren 69 C 5244 FANA	12.09.1988
Telefonnummer	55 55 04 50	15.04.1999
Telefaksnummer	55 55 04 60	15.04.1999

**SÆRLIGE OPPLYSNINGER**


Type opplysninger:	Registrerte opplysninger:	Dato for registr.:
Særlege opplysninger	Registrert i Foretaksregisteret Registrert i Merverdiavgiftsmanntallet Registrert i NAV Aa-registeret Sist innsendte årsregnskap 2007	12.09.1988 16.06.2001 26.08.2008
Næringskode	70.310 Eiendomsmekling	23.02.1995
Institusjonell sektorkode	710 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.)	12.03.1995
Aksjekapital NOK	210.000,00	12.11.2005
Innbetalingsforhold	Fullt innbetaltt	12.11.2005
Antall ansatte	7 Ansatte pr. 21.07.2008	30.08.2008
Vedtektsdato	26.10.2005	12.11.2005

Fra Brønnøysundregistrene Fax1-1

Dato: 08.12.2008 kl.14:20

Side 2 av 3

Brønnøysundregistren

**FIRMAATTEST**

Organisasjonsnummer: 963 481 896 Aksjeselskap

Stiftelsesdato: 03.01.1992 Registrert i Fretaksregisteret: 03.03.1992

Fretaksnavn: OVE ELLINGSEN EIENDOM AS

Forretningsadresse: Trolldhaugvegen 35  
5232 PARADIS

Kommune: 1201 BERGEN

Land: Norge

Aksjekapital NOK: 100.000,00  
Kapitalen er fullt innbetalt

Styre:

Styrets leder:

Ove Ellingsen  
Gjerdehaugene 21  
5174 MATHOPEN

Varamedlem:

Merete Oppedal Ellingsen

Signatur:

Styrets formann alene.

Prokura:

Prokura hver for seg:

Ove Ellingsen

Revisor:

Revisornummer 986 462 406  
FAKTA REVISJON AS  
Solheimsgaten 15  
5058 BERGENGodkjent  
revisjonsselskap

Vedtektafestet formål:

Agenturvirksomhet og handel og alt som dermed står i forbindelse,  
herunder kjøp og salg av askjer, samt drift/utleie, kjøp og salg av  
fast eiendom.




## BASISKART

Byrådsavdeling for bygesak og bydeler  
Etat for bygesak og private planer  
Målestokk 1:500  
Dato: 16.12.2008


Gnr/Bnr/Fnr: 41/92/0  
Kartareal: 1535 m<sup>2</sup>  
GAB-areal: 1535 m<sup>2</sup>

Adresse: TROLDHAUGVEGEN 35





27.04.09

Vedl. 1 av 7




27.04.09 Veill. 2av7






27.04.09


Vedl. 4 av 7

 <p style="text-align: center;">LOFTSPLAN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Ref.</td> <td style="width: 90%;">Enhetstyp</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Ref.</td> <td style="width: 90%;">TROLDHAUGSVEGEN 35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G.NR. 41 B.NR. 92</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Ref.</td> <td style="width: 90%;">SEKSJON 5 LOFT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Navn</td> <td style="width: 10%;">Type</td> <td style="width: 10%;">Lengde av</td> <td style="width: 10%;">Høyde</td> <td style="width: 10%;">Vekt</td> <td style="width: 10%;">Volum</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LOFT</td> <td>1:100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">HOVEDDEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">TILLEGGSDEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">FELLESDEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">SESSIONSGRENSE</td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;"><b>BYGGEÅR:</b> 2008    <b>JEDLEGG:</b> 8 x 0.9.</p>	Ref.	Enhetstyp			Ref.	TROLDHAUGSVEGEN 35		G.NR. 41 B.NR. 92	Ref.	SEKSJON 5 LOFT			Navn	Type	Lengde av	Høyde	Vekt	Volum		LOFT	1:100				HOVEDDEL		TILLEGGSDEL		FELLESDEL		SESSIONSGRENSE	
Ref.	Enhetstyp																																
Ref.	TROLDHAUGSVEGEN 35																																
	G.NR. 41 B.NR. 92																																
Ref.	SEKSJON 5 LOFT																																
Navn	Type	Lengde av	Høyde	Vekt	Volum																												
	LOFT	1:100																															
HOVEDDEL																																	
TILLEGGSDEL																																	
FELLESDEL																																	
SESSIONSGRENSE																																	

27.04.09 Vedl. 5 av 7



27.04.09 Verl. 6 av 7



27.04.09 Vedl. 7 av 7

**BODER GNR.41 BNR 92  
BERGEN KOMMUNE**





## PLANINFORMASJON

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Plan- og bygningsetaten

BERGEN  
Kommune

Planinformasjon for gnr/bnr 41/92/0/0

Utlistet 23. mai 2024

### Om rapporten

Opplysningene er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene der eiendommens utstrekning er sammenholdt med ulike arealplaners utstrekning (omkretser). Følgende plannivåer er testet:

- Gjeldende kommuneplans arealdel inkl. kommunedelplaner og kommunedelplaner under arbeid
- Reguleringsplaner i vertikalnivå 'under grunnen', 'på grunnen', 'over grunnen' og 'på bunnen'
- Reguleringsplaner under arbeid

I den grad vektoriserte (geometriske) arealformålsflater, hensynsone, båndlegginger og restriksjoner eksisterer blant kartdataene er også disse testet og kvantifisert på eiendommen.

I tillegg til overnevnte testes eiendommens beliggenhet i forhold til noen aktuelle planrelaterte temaer som område for midlertidig tiltaksforbud og ulike typer støysoner. Videre testes også forekomster av gjeldende planer og planer under arbeid, samt godkjente tiltak (byggesaker) som ligger nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrenser.

Mer informasjon om angitte planer som berører eiendommen kan hentes i Bergen kommunes [digitale planregister](#).

Informasjon om plan- og byggesaker knyttet til eiendommen er tilgjengelig i kommunens nettbaserte [saksinnsynsløsning](#).

For øvrig er det lagt hyperkoblinger på arealplan-id'er (plannumre) og saksnumre for med dette kunne foreta direkteoppslag i nevnte informasjonssystemer.

#### Forklaring plantype

- 20 - Kommuneplanens arealdel
- 21 - Kommunedelplan
- 22 - Mindre endring av kommune(del)plan
- 30 - Eldre reguleringsplan
- 31 - Mindre reguleringsendring
- 32 - Bebyggelsesplan iht. reguleringsplan (PBL 1985)
- 33 - Bebyggelsesplan iht. kommuneplanens arealdel (PBL 1985)
- 34 - Områderegulering
- 35 - Detaljregulering

#### Forklaring planstatus

- 0 - Kun opprettet sak (foreløpig ikke annonsert)
- 1 - Planlegging igangsatt
- 2 - Planforslag
- 3 - Endelig vedtatt arealplan
- 4 - Opphevet
- 5 - Utgått/erstattet
- 6 - Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
- 8 - Overstyrт
- 9 - Avvist
- 10 - Uaktuell/trukket

Påliteligheten av analyseresultatene henger nøye sammen med eiendommens oppmålingskvalitet. Av denne grunn er utvalgt matrikkelinformasjon om eiendommen oppgitt innledningsvis. Legg her spesielt merke til *arealkvalitet* og eventuelle *arealmerknader* knyttet til eiendomsteig(ene). Mer informasjon om eiendommen i Kartverkets innsynsløsning [Se eiendom](#).

I tilfelle matrikkelenheten er part i et jordsameie (bruksameie) med andre matrikkelenheter eller matrikkelenheten har felles teig med annen matrikkelenhet, inngår arealet av felles teig(er) i analysen. Dersom matrikkelenheten er registrert som eier av del av annen matrikkelenhet (ikke jordsameie/bruksameie), inngår imidlertid ikke arealet av teig(er) til det registrerte realsameiet i beregningen.

### Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen

Teigid	Type	Snr	Hovedteig	Beregnet areal	Arealkvalitet	Arealmerknad	Inngår i rapporten
259347083	Grunneiendom	0	Ja	1 238,7 m <sup>2</sup>	Sikker	-	Ja

Dekningsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen.

### Reguleringsplaner på grunnen

PlanID	Plantype	Plannavn	Status	Ikkraftrådt	Saksnr	Dekningsgrad

PlanID	Plantype	Plannavn	Status	Ikrafttrådt	Saksnr	Dekningsgrad
<a href="#">5120300</a>	30	FANA. SØNDRE INNFARTSÅRE, TILFØRSELSVEI HOP - MIDTUN	3 - Endelig vedtatt arealplan	29.01.1996	<a href="#">199613936</a>	100,0 %

## Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen)

PlanID	Reguleringsformål	Dekningsgrad
<a href="#">5120300</a>	912 - Bolig/Kontor	98,3 %
<a href="#">5120300</a>	710 - Felles avkjørsel	0,9 %
<a href="#">5120300</a>	319 - Annen veigrunn	0,8 %

## Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom

Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Sjekk likevel kartet og planarkivsystemet for punktrepresenterte planendringer.

## Kommuneplan

PlanID	Plannavn	Ikrafttrådt	Dekningsgrad
<a href="#">65270000</a>	KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018	19.06.2019	100,0 %

## Arealformål i kommuneplanen

PlanID	Arealstatus	Arealformål	Beskrivele	Områdenavn	Dekningsgrad
65270000	2 - Framtidig	1001 - Bebyggelse og anlegg	Ytre fortettingssone	Y	99,0 %
65270000	1 - Nåværende	1001 - Bebyggelse og anlegg	Øvrig byggesone	ØB	1,0 %

## Hensynssoner Faresone i kommuneplanen

PlanID	Hensynssonetype	Hensynsonenavn	Beskrivele	Dekningsgrad
65270000	KpFareSone	H390_2	Luftkvalitet - gul sone	21,2 %

## Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen

PlanID	Hensynssonetype	Hensynsonenavn	Beskrivele	Dekningsgrad
65270000	KpStøySone	H220_3	Vei støy - gul sone	0,6 %

## Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen

PlanID	Hensynssonetype	Hensynsonenavn	Beskrivele	Dekningsgrad
65270000	KpStøySone	H210_3	Vei støy - Rød sone	99,4 %

## Temakart blågrønne strukturer

[Temakart sammenhengende blågrønne strukturer](#)

## Kommunedelplan(er)

PlanID	Plannavn	Status	Ikrafttrådt	Dekningsgrad
<a href="#">15700000</a>	FANA. KDP NY-PARADIS, HOP, NESTTUN, NESTTUN VEST	3 - Endelig vedtatt arealplan	15.01.2001	100,0 %

## Arealformål i kommunedelplan

PlanID	Arealstatus	Arealformål	Dekningsgrad
15700000	1 - Nåværende	190 - Annet byggeområde	90,5 %
15700000	1 - Nåværende	600 - Viktige ledd i kommunikasjonssystemet	9,5 %

## Restriksjonsområder i kommunedelplan

PlanID	Restriksjonstype	Dekningsgrad
15700000	499 - Annen restriksjon	45,7 %

## Planer i nærheten av eiendommen

PlanID	Plantype	Plannavn	Planstatus	Saksnr
--------	----------	----------	------------	--------

PlanID	Plantype	Plannavn	Planstatus	Saksnr
<a href="#">62820000</a>	35	FANA. GNR 41 BNR 931 MFL, HOPSMYREN SØR 2	3	<a href="#">201221574</a>
<a href="#">7040012</a>	31	FANA. GNR 41 BNR 35, HOP	3	<a href="#">200113815</a>
<a href="#">7040100</a>	30	FANA. GNR 41 BNR 986 MFL, HOPSHAGEN OG HOPSGÅRD, DEL AV R7040000 HOPSNESET	3	<a href="#">200113367</a>
<a href="#">5120001</a>	31	FANA. SØNDRE INNFARTSÅRE, RV 580 HOP - MIDTUN	3	<a href="#">200002827</a>
<a href="#">66180000</a>	35	FANA. GNR 41 BNR 757, NYBØHAGEN	3	<a href="#">202220528</a>
<a href="#">5120500</a>	30	FANA. GNR 41 BNR 15, 46 OG 933, HOP	3	<a href="#">200111826</a>
<a href="#">7040000</a>	30	FANA. DEL AV GNR 41, HOPSNESET	3	<a href="#">190002114</a>
<a href="#">62880000</a>	35	FANA. GNR 41 BNR 1255 MFL, E39 SYKKELSTAMVEG, DELSTREKNING 3, NESTTUN - FJØSANGER	2	<a href="#">202220445</a>
<a href="#">65570000</a>	35	FANA. GNR 41 BNR 636 MFL, TROLDAUGVEGEN	10	<a href="#">201705774</a>

## Andre opplysninger

Eiendommen er berørt av Eviny Termo AS sitt konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Skrevet ut 23. mai 2024



## Planinformasjon

Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer.

Denne informasjonen ikke er uttømmende, og at det gjøres oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget.

Noen plankart har også en dårlig oppløsning og er av eldre kvalitet og inneholder heller ikke tegnforklaring til fargebruken. For å unngå feiltolkning bør det for nærmere oppklaring tas kontakt med seksjon for arealinformasjon ved Plan- og bygningsetaten.

### Plannivåene

De etterfølgende plannivåene vedtas av Bergen bystyre, kun reguleringsplan gir rettsvirkning til ekspropriasjon, med virkning i 10 år regnet fra kunngjøring av bystyrets vedtak.

### **Kommuneplan**

Kommuneplanens arealdel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen brukes for å vise områder der kommunen ønsker en spesiell planinnsats på kommunedelplan- og detaljplannivå, og til å illustrere arealer som er viktige å forvalte på bestemte måter.

Arealdelen inngår i kommuneplanens langsiktige del. Den skal ta utgangspunkt i kommuneplanens overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Arealdelen skal samtidig legges til grunn for og sikre gjennomføringen av de nasjonale og regionale retningslinjene for arealpolitikken.

Kommuneplanens arealdel er rettslige bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av Plan- og bygningsloven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av planen. Kommuneplanen skal opp til kommunestyret til vurdering i gjennomsnitt hvert fjerde år. Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, KPA 2018. Arealplan-ID 65270000 ble vedtatt i Bergen bystyre onsdag 19.juni 2019.

Les mer her:

<https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001>

### **Kommunedelplan**

Kommunedelplanene er en del av kommuneplanens arealdel, men kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område som tettsted, kystsonen eller et bestemt tema med tilhørende kartdel med bestemmelser. En kommunedelplans arealdel har formelt samme innhold, behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan.

I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen av kart og bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse.

### **Reguleringsplan**

Hensikten med reguleringsplan, er å fastsette mer i detalj hvordan grunnen innenfor planens begrensningsslinje skal nyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. Reguleringsplan består av ett eller flere kart med eventuelle tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål, hver for seg eller i kombinasjon, eventuelt i rekkefølge.

Planen gjelder på ubestemt tid inntil den blir endret eller opphevet. Imidlertid kan ny arealdel til kommuneplan sette rettsvirkningene av reguleringsplanen helt eller delvis til side. En reguleringsplan vil virke fremover i tid slik at den bare fanger opp nye tiltak og ny/endret bruk av arealer.



BERGEN  
KOMMUNE

# Reguleringsplan på grunnen - oversikt



Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling  
Plan- og bygningsetaten  
Målestokk: 1:1000 Gnr/Bnr/Fnr: 41/92/0/0  
Dato: 23.05.2024 Adresse: Troldhaugvegen 35


Dette kartet gir en oversikt over planområdene til de reguleringsplanene som berører eiendommen på grunnen. Mer detaljert informasjon om den enkelte plan finner du på de neste sidene i denne rapporten. Kartene viser status ved produksjonsdato. For fullstendig, og oppdatert, oversikt over gjeldene plansituasjon søk på eiendommen i vårt planregister <https://www.arealplaner.no/bergen4601>

Følgende reguleringsplaner på grunnen berører eiendommen:

5120300

OBS! En eller flere reguleringsendringer berører planen. Se planrapport for utfyllende informasjon

Eiendomsmarkering





# Reguleringsplan på grunnen

N

## Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Plan- og bygningssetaten

Målestokk: 1:1000  
Dato: 23.05.2024

Gnr/Bnr/Fnr: 41/92/0/0

Adresse: Troldhaugvegen 35

BERGEN  
KOMMUNE

OBS! En eller flere reguleringssendringer berører planen. Se planrapport for utfyllende informasjon  
For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se <https://www.arealplaner.no/bergen4601>

Førstehånd oversikt over gjeldende planstadsjer, se <https://www.aedaplaner.no/bergens-150/>



## Tegnforklaring for reguleringsplan på grunnen

### Punktmarkeringer

→ 1242 - Avkjørsel

— 1253 - Tunnelåpning

### Juridisklinje

↖ ↗ ↘ ↙ 1204 - Eiendomsgrense oppheves

↖ ↘ ↖ ↙ 1211 - Byggegrense

↖ ↗ 1214 - Bebyggelse som inngår i planen

↖ ↗ ↖ ↙ 1221 - Regulert senterlinje

↖ ↗ ↖ ↙ 1222 - Frisiktlinje

↖ ↗ ↖ ↙ 1227 - Regulert støyskerm

↖ ↗ ↖ ↙ 1228 - Regulert støttemur

↖ ↗ ↖ ↙ 1254 - Tunnel

↖ ↗ ↖ ↙ 1259 - Måle- og avstandslinje

### Midlertidig bygg og anlegg grense

↖ ↗ ↖ ↙ Midlertidig bygg og anlegg grense

### Begrensningsgrense gammel lov

↖ ↗ ↖ ↙ Reguleringsplan restriksjonsgrense

### Hensynssonegrense

↖ ↗ ↖ ↙ Reguleringsplan hensynssonegrense

### Begrensningsområde gammel lov

===== 640 - Frisiktsone

### Hensynssoner PBL §12-6

↖ ↗ Angitthensynsone

### Plangrense

↖ ↗ Reguleringsplanomriss

### Formålsgrense

↖ ↗ Reguleringsplan formålsgrense

### Reguleringsformål §25 eldre PBL

Yellow box: Frittliggende småhusbebyggelse

Yellow box: Blokkbebyggelse

Blue box: Områder for kontor

Grey box: Kjørevei

Light grey box: Annen veggrunn

Light grey box: Gang- / sykkelveg

Light grey box: Parkeringsplass

Dark grey box: Annet trafikkområde

Green box: FRIOMRÅDER

Diagonal lines: Felles avkjørsel

Diagonal lines: Felles lekeareal for barn

Blue and yellow box: Bolig / Kontor

### Arealformål PBL §12-5

Bebyggelse og anlegg (Pbl 12-5 nr. 1)

Yellow box: 1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse

Green box: 1610 - Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl 12-5 nr. 2)

Light grey box: 2010 - Veg

Light grey box: 2011 - Kjøreveg

Red box: 2012 - Gate med fortau

Red box: 2015 - Gang- sykkelveg

Dark grey box: 2018 - Annen veggrunn, tekn. anl.

Brown box: 2019 - Annen veggrunn, grøntareal

Grønnstruktur (Pbl 12-5 nr. 3)

Cyan box: 3002 - Blå/grønnstruktur

Green box: 3040 - Friområde



# Kommuneplanens arealdel


BERGEN  
KOMMUNE

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling  
Plan- og bygningsetaten Arealplan-ID: 65270000  
Målestokk: 1:1000 Gnr/Bnr/Fnr: 41/92/0/0  
Dato: 23.05.2024 Adresse: Troldhaugvegen 35



For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se <https://www.arealplaner.no/bergen4601>

Eiendomsmarkering (1)



## Tegnforklaring for kommuneplan




Arealformålgrense

### KPA2018 Arealformål



Angitthensyn kulturmiljø



Faresone



Infrastruktursone



Støysone gul



Støysone rød



Ytre fortettingsszone



Øvrig byggesone



Grønnstruktur




## Kommunedelplan

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling  
Plan- og bygningsetaten Arealplan-ID: 15700000  
Målestokk: 1:1000 Gnr/Bnr/Fnr: 41/92/0/0  
Dato: 23.05.2024 Adresse: Troldhaugvegen 35

BERGEN  
KOMMUNE

N

For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se <https://www.arealplaner.no/bergen4601>



## Tegnforklaring for kommunedelplan

-  G/S-veg, fremtidig
-  G/S-veg
-  Samleveg
-  Hovedveg
-  Fjernveg, fremtidig tunnel
-  Fjernveg, fremtidig
-  Fjernveg
-  Grense for restriksjonsområde
-  Arealformålgrense
-  Andre restriksjoner

## KDP Arealbruk-PBL1985

-  Boligområde (N)
-  Erverv (N)
-  Friområde (N)
-  Friområde (F)
-  Annet byggeområde (N)
-  Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (N)



BERGEN  
KOMMUNE

# Basiskart

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling


Plan- og bygningsetaten

Målestokk v/A4:1:500

Dato: 23.05.2024

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 41/92/0/1

Adresse: Troldhaugvegen 35, 5232 PARADIS



— Eiendomsgrense - sikker

- - - Eiendomsgrense - usikker

■ Bygning

▨ Registrert tiltak bygg

■ Fredet bygg

----- Registrert tiltak anlegg

■ Kulturminne

--- Gangveg og sti

- - - Traktorveg

● Innmålt Tre

● ● Allé

● ● Hekk

● EL belysningspunkt

⚡ EL Nettstasjon

○ Ledning kum

● Mast

⚡ Skap

— Høydekurve

▲ Fastmerker




BERGEN  
KOMMUNE

# Vegstatuskart

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling  
Plan- og bygningsetaten  
Målestokk: 1:3000  
Dato: 23.05.2024

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 41/92/0/1  
Adresse: Troldhaugvegen 35, 5232 PARADIS



Europaveg

Europaveg, tunnel

Riksveg

Riksveg, tunnel

Fylkesveg

Fylkesveg, tunnel

Kommunal veg

Kommunal veg, tunnel

Privat veg

Privat veg, tunnel

Gang-/sykkelveg, europaveg

Gang-/sykkelveg, fylkesveg

Gang-/sykkelveg, fylkesveg

Gang-/sykkelveg, kommunal

Gang-/sykkelveg, privat

Bilferge, fylkesveg